



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/0635/02/2015

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

Wyrób / product: **Klimatyzatory GREE Free Match i Super Free Match: GWH(07)RA-K3, GWH(09/12)RB-K3, GWH(18)RC-K3, GWHD(14)NK3DO, GWHD(18)NK3KO/MO, GWHD(24)NK3FO, GWHD(24)NK3MO, GWHD(28)NK3KO, GWHD(36)NK3BO, GWHD(42)NK3AO, GWHD(48S)NM3CO, GWHD(56S)NM3CO**

Zawierający / containing: stal, miedź, aluminium, inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji, regulacji temperatury i osuszania powietrza w budynkach mieszkalnych, usługowych, a także użyteczności publicznej i produkcyjnych i (w tym w obiektach służby zdrowia i branży żywnościowej)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- W obiektach służby zdrowia zastosowanie urządzeń z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, OIOM, sale wybudzeniowe itp.), w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi
- Zastosowanie urządzeń musi być zgodne z przepisami obiektu, w którym są one montowane
- Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

Gree Electric Appliances, Inc. Of Zuhai

Guangdong W. Jinji Road, Qianshan, Zhuhai 519070, Chiny

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Free Polska Sp. z o. o.

31-539 Kraków, ul. Kotlarska 34

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-05-28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-05-28 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 28 maja 2015

The date of issue of the certificate: 28th May 2015

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska

prof. T. Podsiadły