



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

HK/K/0471/02/2016

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Klimatyzatory RAC i FREE MATCH GREE: Lomo Luxury/Economy GWH09QB-K3, GWH12QB-K3, GWH12QC-K3, GWH18QD-K3, GWH24QE-K3, GWHD(21)NK3KO, GWH(24)RD-K3**

Zawierający / containing: stal, aluminium, miedź i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji, regulacji temperatury i osuszania powietrza w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych i usługowych (w tym w obiektach służby zdrowia i branży żywnościowej)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
- W obiektach służby zdrowia zastosowanie urządzeń z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, OIOM, sale wybudzeniowe itp.) w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi
- Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

Gree Electric Appliances, Inc. Of Buhai

W. Jinji Road, Qianshan, Zhuhai 519070, Chiny

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Free Polska Sp. z o.o.
30-701 Kraków
ul. Zabłocie 25/7

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-05-31 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-05-31 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 31 maja 2016

The date of issue of the certificate: 31st May 2016

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287