



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/B/1071/01/2012

ORYGINAŁ

Wyrób / product: Klimatyzatory ściennie GREE:U-COOL: GWH09UB-K3, GWH12UB-K3, GWH18UC-K3; HANSOL: GWH09TA-S3, GWH12TB-S3, GWH18TB-S3; BEE: GWH09NA-K3, GWH12NB-K3, GWH18ND-K3, GWH24ND-K3; COZY DUAL: GWH18(09X2)MA-K3, GWH21(09+12)MB-K3, GWH24(12X2)MB-K3

Zawierający / containing: stal, aluminium, miedź i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji, regulacji temperatury i osuszania powietrza w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych i usługowych (w tym obiektach służby zdrowia i branży żywnościowej)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie w/w. urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
- Atest nie dotyczy filtrów powietrza stosowanych w klimatyzatorach GREE
- Filtry powietrza należy utrzymywać w należytej czystości i wymieniać zgodnie z instrukcją producenta

Wytwórca / producer:

Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai
Guangdong
W. Jinji Road, Qianshan, Zhuhai 519070, Chiny

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Free Polska Sp. z o.o.
31-539 Kraków
ul. Kotlarska 34

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2017-08-31 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2017-08-31
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 31 sierpnia 2012

The date of issue of the certificate: 31st August 2012

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

z up. Gowbovs.
dr Bożena Krogulska

prof. T. Podsiady